

Сводные данные по технической характеристике систем теплоснабжения АО "Раменская теплосеть"

на 01.03. 2021 г.

№ пп	Наименование участков	Количество котельных	Количес тво котлов, шт.	Проектная мощность котельных (установленна я) Гкал/ч	Располагаем ая мощность котельных, Гкал/ч	Присоединен ная нагрузка котельных, Гкал/ч	Присоединен ная нагрузка по трубопрово дам, Гкал/ч	Договорный объем газа (ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА") тыс.м3/год	Расчетный объем расхода газа на присоединенную нагрузку с учетом плановой температуры, тыс. м3/год	Количес тво ЦТП, шт.	Протяженност ь тепловых сетей в однотрубном исчислении, п.м	Протяженност ь тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м
1	Раменская теплосеть	21	68	440,282	409,777	365,2210	419,5210	123 063,803	131 740,316	45	294543,2	147271,6
2	Ильинская теплосеть	25	83	169,294	162,052	118,9244	95,4300	70 751,108	71 723,330	8	137135,2	68567,6
3	Гжельская теплосеть	14	50	73,270	70,912	38,9900	38,990	15 484,897	15 484,897	1	65984,0	32992,0
4	Ульянинская теплосеть	26	84	231,960	147,643	77,770	77,770	32 437,106	31 927,079	5	151035,6	75517,8
	Итого	86	285	914,806	790,384	600,905	631,7110	241 736,914	250 875,622	59	648698,0	324349,0
	из них: газ	79	271	907,856								
	диз.топл.	6	12	4,550								
	уголь	1	4	2,400								

Главный инженер АО "Раменская теплосеть"



А.В. Романов

Техническая характеристика систем теплоснабжения Раменской теплосети АО "Раменская теплосеть"

№ пп	Наименование котельной	Адрес котельной	год ввода в эксплуатацию котельной	Марка котлов	Тип котлов	Кол-во котлов,	Год ввода в эксплуатацию котлов	Проектная мощность котельной	Располагаемая мощность котельной	Присоединенная нагрузка потребителей				Договорный объем газа (ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА")	Расчетный объем расхода газа на присоединенную нагрузку с учетом плановой температуры	Топливо основное/ резервное	кол-во ЦТП	Протяженность тепловых сетей в 2-х тр. исч.	Температурный график	
						шт.		Гкал/ч	Гкал/ч	Всего	Qотопл	Qвент	Qгвс							Qпот
Раменская теплосеть																				
1	Холодово	г. Раменское ул. Левашова, 25	1965	ТТ200 КВ-Г -9,65-150 КВ-Г 14-150 ПТВМ-30М	паровой водогрейный водогрейный водогрейный	1 1 2 3	2016 2016 2015 2001/2007/2010	135,21	131,15	137,250	82,4559	2,9880	46,0054	5,8007	49727,793	46177,42	газ/мазут	10	32218,5	105-70°С
	т/сети от кот. "РАТЕКС"	г. Раменское, ул. Карла Маркса,5																	9111,8	
2	Восточная	г. Раменское Транспортный пр.	1990	ДКВР-4/13 ПТВМ-30М	СН-паровой водогрейный	2 3	1990 1991	110,84	101,85	102,220	71,2000	3,7289	22,6914	4,5997	27766,692	40098,730	газ/мазут	15	27420	105-70°С
	т/сети от кот. "РПКБ"	г. Раменское, ул. Гурьева,2																	4782,9	
3	Красный Октябрь	г. Раменское Деревообделочный проезд	1972	ДКВР-10/13 КВ-Г 14-150 Logano S825M	водогрейный водогрейный водогрейный	2 1 1	1972 2015 2013	45,34	43,98	45,2000	33,7957	2,1474	7,7595	1,4974	13480,451	18341,253	газ/ легкое нефтяное	3	18205,5	105-70°С
4	Очистных сооружений	Раменский р-н, д. Клишева	1971	ДКВР-4/13	водогрейный	2	1977	5,84	5,66	1,320	0,9012	0,1280	0,1392	0,1516	681,847	630,160	газ		2362	95-70°С
5	Москворецкая (УООС)	г. Раменское ул. Москворецкая	1981	Универсал-6	водогрейный	3	1981	1,8	1,75	1,060	1,0090	0,0000	0,0000	0,0510	698,023	507,720	газ		1443	95-70°С
6	Дружба	Раменский р-н, пос. Дружба	1984	КВГМ-20 Е-1/9-1М	водогрейный СН-паровой	2 4	1984 1984	42,92	38,8	12,780	7,8980	0,0000	3,6844	1,1976	7062,675	6223,033	газ/мазут	4	11074	105-70°С
7	Дубовая роща	Раменский р-н, п. Дубовая роща	1974	ТВГ-8М	водогрейный	2	1974	16,716	16,102	14,380	8,2677	0,3467	4,5689	1,1967	4341,301	4093,819	газ	2	4273	105-70°С
8	Совхоз	Раменский р-н, п. с-за "Раменское"	1980	ТВГ-8М	водогрейный	2	1980	16,716	16,102	10,830	6,8075	0,2585	3,3995	0,3645	4608,036	3662,800	газ	3	4456,5	105-70°С
9	ПМК-17	Раменский р-н, пос. ПМК-17	1977	ЗИО-60	водогрейный	6	1977	4,8	4,66	3,970	2,6980	0,0000	0,9744	0,2976	1743,029	1613,417	газ		4616	95-70°С
10	Рыбаки	Раменский р-н, д. Рыбаки	1970	Protherm 70 Protherm 35	водогрейный водогрейный	1 1	2019 2019	0,09	0,0851	0,070	0,0650	0,0000	0,0000	0,0050	30,273	28,5	газ		24	90-70°С
11	Малахово	Раменский р-н, д. Малахово	1970	ATLAS 78	водогрейный	2	2013	0,14	0,136	0,080	0,0753	0,0000	0,0000	0,0047			диз.топливо		24	90-70°С
12	Юрово	Раменский р-н, д. Юрово	1994	КВА-1,0-ЭЭ КСВа-1,0-Гн	водогрейный водогрейный	1 1	1994 2008	1,72	1,67	1,170	1,0998	0,0000	0,0181	0,0521	547,018	469,938	газ		1068	95-70°С
13	Кузнецово	Раменский р-н, д. Кузнецово	1997	ТТ 50 -420	водогрейный	2	2019	0,86	0,7224	0,310	0,2729	0,0000	0,0000	0,0371	219,399	200,302	газ		530	90-70°С
14	Рыбхоз	Раменский р-н, пос. Гжелка	1988	МИНСК-1 ЗИО-60	водогрейный водогрейный	2 2	1988 1997	2,29	2,22	0,860	0,6500	0,0000	0,1271	0,0829	520,064	368,170	газ		1488	95-70°С
15	БОЭЗМИ	Раменский р-н, д. Юрово, ул. Заводская, стр10	1982	ДКВР-6,5/13	водогрейный	2	1982	9,4	9,1	3,920	2,3990	0,0000	1,1173	0,4037	2466,230	1295,666	газ		1913	95-70°С
16	РМЗ	г. Раменское, ул. Михалевича	1962	ДКВР-10/13 ДКВР-10/13	водогрейный паровой	4 1	1973/1980 1963	39,9	32,59	26,700	15,6581	2,1798	7,6789	1,1832	8501,719	7373,230	газ/ диз.топл.	2	7429	105-70°С
17	Новосельская школа	Рам. р-н, с.Новое, ул. Ленинская	2000	ИШМА-100Э	водогрейный	2	2012	0,16	0,158	0,150	0,1500	0,0000	0,0000	0,0000	74,079	44,910	газ		7	90-70°С
18	Сосновый бор	г. Раменское, ул. Сосновый бор	1960	НР-18	водогрейный	4	1960	2,4	0	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			уголь			90-70°С
19	Клишева	г. Раменское, д. Клишева, ул. Центральная, 10	2014	Novella 71	водогрейный	1	2014	0,06	0,059	0,0410	0,0410	0,0000	0,0000	0,0000	15,403	14,887	газ		23	90-70°С
20	п. Санатория "Раменское"	Раменский р-н, п. сан. " Раменское"	2015	ALPHA R 25	водогрейный	2	2015	0,47	0,452	0,430	0,1917	0,0000	0,2110	0,0273	168,337	168,311	газ		352	90-70°С
21	Донинское ш.	г. Раменское, мкр. 10, Донинское шоссе	2014	RTQ 1308 RTQ 418	водогрейный водогрейный	2 1	2014 2014	2,61	2,53	2,480	1,1594	0,7462	0,5207	0,0537	411,434	428,050	газ		54	95-70°С
	т/сети от котельной "РПЗ"	г. Раменское, ул. Михалевича						0	0	54,300	33,6929	0,9345	18,3200	1,3526				6	14396,4	
	Всего					68		440,282	409,777	419,5210	270,488	13,458	117,216	18,359	123063,803	131740,316	газ - 19	45	147271,6	
					водогр.	60											диз.топл.-1			
					пар.	8											уголь-1			

Главный инженер АО "Раменская теплосеть"

А.В. Романов

Техническая характеристика систем теплоснабжения Ильинской теплосети АО "Раменская теплосеть"

№ пп	Наименование котельной	Адрес котельной	год ввода в эксплуатацию котельной	Марка котлов	Тип котлов	Кол-во котлов	Год ввода в эксплуат. котлов	Проектная мощность котельной	Располагаемая мощность котельной	Присоединенная нагрузка потребителей Гкал/ч					Договорный объем газа (ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА")	Расчетный объем газа на присоединенную нагрузку с учетом плановой температуры	Топливо основное/ резервное	кол-во ЦТП	Протяженность тепловых сетей в 2-х тр. исч.	Температурный график
						шт.		Гкал/ч	Гкал/ч	Всего	Qотопл	Qвент	Qгвс	Qпот	тыс.м3/год	тыс.м3/год				шт.
Ильинская теплосеть																				
1	Родники	Раменский р-н, п. Родники	1970	ДКВР-6,5/13	водогрейный	4	1989 1989/1994	18,04	17,5	17,6200	11,8211	1,1373	3,4613	1,2003	5927,064	6373,293	газ/ диз.топливо		10670,6	105-70°С
2	Быковский д/д	Раменский р-н, п.Быково, ул.Прудовая,23	1976	ОРЭ-1-95	водогрейный	3	1976	3	2,91	2,9100	1,9230	0,0000	0,6170	0,3700	1161,269	1175,692	газ		4891	95-70°С
3	Санаторный д/д	Раменский р-н, п.Удельная, ул.Северная,6	1972	ТТ100-2500 ТТ100-1000	водогрейный водогрейный	2 1	2016	5,16	5,01	4,4600	3,6624	0,0000	0,5941	0,2035	1760,910	1572,834	газ		2815	95-70°С
4	Дубки	Раменский р-н, п.Дубки	1984	ЗИО-60	водогрейный	8	1984/1986/1990	4,8	4,66	4,6600	2,9656	0,3500	1,0482	0,2962	1106,629	1385,500	газ		2343,1	95-70°С
5	Эозино	Раменский р-н, с.п. Эозино	2000	КВА-0,5 КВА-0,25	водогрейный водогрейный	2 1	2000 2000	1,080	1,04	0,9400	0,6913	0,0000	0,0000	0,2487	278,366	238,220	газ		667,4	95-70°С
6	ЦСУ Быково	Раменский р-н, п.Быково, Садовый пер.1	1966	Универсал-6 Энергия-5Д	водогрейный водогрейный	2 3	1966 1973	2,72	2,64	1,4300	1,3325	0,0000	0,0000	0,0975	549,157	494,396	газ		667	95-70°С
7	Ильинская кв.	Раменский р-н, г.п.Ильинский ул.Краснознаменная,53а	1987	КВГМ-10-150	водогрейный	3	1989/1990/ 1997	30	29,13	19,7300	13,4870	0,8720	4,1690	1,2020	7786,428	7769,510	газ/ диз.топливо	3	13432	105-70°С
8	Мира	Раменский р-н, г.п.Кратово, ул. Мира	1968	ТТ100-1000 ТТ100-1500	водогрейный водогрейный	2 1	2018 2018	3,01	2,92	2,4100	1,5411	0,0000	0,6693	0,1996	962,875	991,234	газ		2480	95-70°С
9	Щорса	Раменский р-н, г.п.Быково, ул. Щорса	1980	Термотехник ТТ 100 -2500	водогрейный	3	2014	6,45	6,26	6,2600	4,0290	0,0000	1,8280	0,4030	2006,972	2582,492	газ		2290	95-70°С
10	Старомосковская	Раменский р-н, г.п. Кратово, ул.Старомосковская	2006	КВА-0,5-ЭЭ КВА-1,0-ЭЭ	водогрейный водогрейный	1 2	2006 2006	2,15	2,09	1,7600	1,4281	0,0000	0,1330	0,1989	686,775	662,644	газ		1155	95-70°С
11	Д/д № 29	Раменский р-н, п. Ильинский, ул.Спортивная,18	1981	Универсал-6	водогрейный	4	1981	1,68	1,63	1,3000	0,8360	0,0000	0,2650	0,1990	321,467	224,905	газ		882	95-70°С
12	Школа 27	Раменский р-н, г.п.Кратово, ул.Горького,59	1996	ИШМА-100	водогрейный	3	2007	0,25	0,240	0,2200	0,1880	0,0000	0,0240	0,0080	85,956	81,200	газ		78	95-70°С
13	Школа 28	Раменский р-н, г.п.Кратово, ул.Чурилина,27	1996	ИШМА-100	водогрейный	3	2007	0,25	0,24	0,1900	0,1730	0,0000	0,0080	0,0090	68,195	66,991	газ		19	95-70°С
14	Ленгинка	Раменский р-н, г.п.Кратово, ул.Ленгинка,7а	1966	ТЕРМОТЕХНИК ТТ50-400	водогрейный	2	2020	0,688	0,65	0,5000	0,3710	0,0000	0,0000	0,1290	209,213	193,930	газ		755,5	95-70°С
15	Театральная, 35	Раменский р-н, п.Ильинский, ул.Театральная,35	2007	Ишма-100	водогрейный	2	2007	0,16	0,159	0,1000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	27,020	27,020	газ		5	95-70°С
16	Школа 33	Раменский р-н, Удельная, ул.Горичева,38	1966	Logano SK 755-600	водогрейный	3	2017	1,55	1,5	1,5000	0,9655	0,0000	0,2690	0,2655	571,824	492,967	газ		2426	95-70°С
17	в/ч 16660	Раменский р-н, г.п.Удельная,	1965	ДКВР-6,5-13 ДКВР-4-13 Eurotherm-11/115	паровой водогрейный водогрейный	2 3 1	1976 1966 2012	25,92	25,14	23,1700	14,6237	0,0999	5,0484	3,3980	6912,594	7293,418	газ/ диз.топливо	1	10421	95-70°С
18	Геопром	Раменский р-н, п. Опытное поле	1976	Энергия-5Д	водогрейный	5	1977/1987	3	2,91	1,7600	1,3260	0,0000	0,2300	0,2040	731,901	752,500	газ	1	1246,5	95-70°С
19	ОПХ Быково	Раменский р-н, Верса	1978	Универсал-6	водогрейный	2	1978	0,92	0,89	0,5100	0,2930	0,0000	0,1190	0,0980	218,682	181,121	газ		174	95-70°С
20	Школа 16	Раменский р-н, с.Быково, ул. Колхозная	2002	ИШМА-100	водогрейный	3	2002	0,25	0,24	0,2400	0,2300	0,0000	0,0000	0,0100	74,025	77,762	газ		146	95-70°С
21	Школа 25	Раменский р-н, Ильинский, ул.Опал.Юности,25	2000	КВА-0,25	водогрейный	2	2000	0,43	0,417	0,3000	0,2660	0,0000	0,0100	0,0240	69,469	67,547	газ		78	95-70°С
22	Школа 98	Раменский р-н, Кратово, ул.Свердлова,1	1973	Универсал-6	водогрейный	2	1973	0,8	0,78	0,3400	0,3130	0,0000	0,0040	0,0230	183,368	80,860	газ		56	95-70°С
23	Спартак	Раменский р-н, п.Спартак, д.35	2012	FER MARK RS 1890 FER MARK RS 1250	водогрейный водогрейный	2 1	2012 2012	4,33	4,2	3,1200	2,1629	0,0000	0,6561	0,3010	1383,583	1070,848	газ	1	2019,5	95-70°С
24	Островаы	Раменский р-н, д. Островаы , мкр." Новые Островаы", ул.Баулинская,д/2	2015	UNIMAT UT-M 64 фирмы "LOOS"	водогрейный	3	2015	51,90	48,14	23,0724	21,1722	0,1084	1,7918	0,0000	37 642,876	37642,99	газ / дизотопливо		0	130-70°С (со средней на 115°С)
25	п.Кратово, ул. Бородинская, стр.2 (д/сад)	Раменский р-н, п. Кратово , ул.Бородинская, строение 2	2018	Vitoplex 200 SX2A	водогрейный	2	2018	0,756	0,756	0,4220	0,2060	0,0870	0,1290	0,0000	51,51	223,456	газ		0	95-70°С
	Т/сети от кот.№1 "ЛОГОПАРК МЕНЕДЖМЕНТ"	п.Удельная, ул. Солнечная, ул.Полевая, ул.Шахова																1	4 282,0	
	Т/сети от кот.№2 "ЛОГОПАРК МЕНЕДЖМЕНТ"	п.Быково, ул. Советская, ул.Аэропортовская, ул.Маяковского, ул.Южная																1	4568,0	
	Всего					83		169,294	162,052	118,9244	86,1074	2,6546	21,0742	9,0882	70751,108	71723,33	газ -24	8	68567,6	
					водогр. пар.	81														
						2														

Главный инженер АО "Раменская теплосеть"

А.В. Романов

Техническая характеристика систем теплоснабжения Ульяновской теплотси АО "Раменская теплосеть"

№ пп	Наименование котельной	Адрес котельной	год ввода в эксплуатацию котельной	Марка котлов	Тип котлов	Кол-во котлов	Год ввода в эксплуатацию котлов	Проектная мощность котельной	Располагаемая мощность котельной	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч					Договорный лимит газа (ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН" ГАЗ МОСКВА")	Расчетный расход газа на присоединенную нагрузку с учетом плановой температуры	Топливо основное/ резервное	кол-во ЦТП	Протяженность тепловых сетей в 2-х тр. исч.	Температ. график,
								шт.	Гкал/ч	Гкал/ч	Всего	Qотопл	Qснтг	Qгвс						
Ульянинская теплосеть																				
1	Софьино	Раменский р-н, п. Софьино	1976	ДКВР-6,5/13	водогрейный	3	1976	12,9	12,51	9,4000	5,2830	0,0000	2,6892	1,4278	2 483,971	2 713,380	газ/ диз.топливо		6153	95-70°С
2	Тельмана	Раменский р-н, пос.им.Тельмана	1968	ДКВР-6,5/13	водогрейный	3	1971 1970	12,53	12,15	12,6100	6,7751	0,0000	4,2959	1,5390	4 370,169	4 401,730	газ	4	3779	95-70°С
3	Константиново	Раменский р-н, с.Константиново	1972	ДКВР-6,5/13 ЛЕ-14-16	водогрейный паровой	4 1	1972/1978 1980	27,4	17,1	10,6300	6,1633	0,0000	2,6250	1,8417	5 079,906	4 506,525	газ/ диз.топливо	1	21305,3	95-70°С
4	Раос	Раменский р-н, п. РАОС	1972	ТТ100-3000 ТТ100-1000	водогрейный водогрейный	2 1	2018	6,02	5,83	5,8300	3,7300	1,1800	0,5718	0,3482	1 594,538	3 184,770	газ		3979	95-70°С
5	Н.Мячково	Раменский р-н, д. Н. Мячково	2000	КВА-0,5 КВА-0,25	водогрейный водогрейный	2 1	2001/2009 2001	1,080	1,043	1,0300	0,6851	0,0000	0,2685	0,0764	532,979	491,032	газ		1289	95-70°С
6	Фоминское	Раменский р-н, д. Фоминское	1999	КВА-0,5 КВА-0,5	водогрейный водогрейный	2 1	2014 2000	1,26	1,25	1,2300	0,9227	0,0000	0,2861	0,0212	629,630	521,553	газ		2214,5	95-70°С
7	гор.Никитское	Раменский р-н, с. Никитское	1969	КВА-2,5 КВА-1,0-ЭЭ	водогрейный водогрейный	2 1	1997 1998	5,18	5,024	2,3700	1,5294	0,0000	0,7928	0,0478	1 164,398	986,554	газ		1690	95-70°С
8	Ремзавод	Раменский р-н, пос. Ремзавода	1974	КВА-0,5-ЭЭ	водогрейный	3	1998	1,08	1,050	1,0600	0,8360	0,0000	0,2000	0,0240	623,529	593,189	газ		728	95-70°С
9	Ульянино	Раменский р-н, с. Ульяино	1972	КВА-2,5-ЭЭ КВА-1,0-ЭЭ	водогрейный водогрейный	2 1	2009/2013 1997	5,16	5,02	2,7500	2,0870	0,0000	0,6391	0,0239	1 210,617	1 160,822	газ		2700	95-70°С
10	Старниково	Раменский р-н, д. Старниково	1978	Универсал-6	водогрейный	4	1978	2	1,94	1,4700	0,8964	0,0000	0,4463	0,1273	675,227	601,476	газ		1042	95-70°С
11	Морозово	Раменский р-н, д.Морозово, помещен.1	1979	Универсал-6	водогрейный	2	1979	1	0,97	0,7600	0,5855	0,0000	0,0718	0,1027	246,586	266,972	газ		660	95-70°С
12	Рыболово	Раменский р-н, с. Рыболово	1989	КВГ-6,5	водогрейный	3	1991	19,5	18,92	2,3700	1,5671	0,0000	0,4856	0,3173	1 397,195	975,601	газ		3577	95-70°С
13	Михеево	Раменский р-н, с. Михеево	1978	Универсал-6	водогрейный	4	1975	2	1,94	0,6400	0,3826	0,0000	0,1823	0,0751	364,266	248,093	газ		696	95-70°С
14	Вохринка	Раменский р-н, д. Вохринка	1975	НР-18 НР-18	водогрейный водогрейный	4 2	1986 2014	3,6	3,49	1,9400	1,1453	0,0000	0,5426	0,2521	851,479	869,307	газ		1498	95-70°С
15	Никулино	Раменский р-н, д. Никулино	1998	КВГ-0,85	водогрейный	2	1998	1,48	1,44	0,8000	0,5391	0,0000	0,1625	0,0984	335,115	272,811	газ		1052	95-70°С
16	Тимошино	Раменский р-н, д. Тимошино	1986	Минск-1	водогрейный	6	1989	4,8	4,66	1,2100	0,6939	0,0000	0,3414	0,1747	1 019,401	648,376	газ		3535	95-70°С
17	Рылеево (Ганусово)	Раменский р-н, п. Рылеево	1973	ДКВР-10-13 ПТВМ-30	водогрейный водогрейный	3 2	1973 1988	19,2 70	18,62 0	6,9800	4,2330	0,0000	1,7916	0,9554	3 931,197	3 940,542	газ/ диз.топливо		4225	95-70°С
18	Никоновское	Раменский р-н, с. Никоновское	1984	ДКВР-6,5-13	водогрейный	3	1984	12,6	12,22	5,4100	3,0680	0,0000	1,9139	0,4281	2 083,362	1 993,670	газ		7378	95-70°С
19	Заворово	Раменский р-н, с. Заворово	1987	ДКВР-6,5-13	паровой	3	1987	12,6	12,22	3,5000	2,1936	0,0920	0,8832	0,3312	2 039,914	1 932,660	газ/ диз.топливо		2031	95-70°С
20	Панино	Рам р-н, д. Панино, ул. Новая, стр.19/1	2012	FER MARK RS 1600	водогрейный	3	2012	4,13	4	3,4600	2,5464	0,0000	0,5604	0,3532	1 138,352	964,166	газ		2246	95-70°С
21	Чекменев	Раменский р-н, д. Чекменев	1965	Универсал-6	водогрейный	2	1965	1,2	1,16	0,1500	0,1400	0,0000	0,0000	0,0100			Диз.топливо		212	95-70°С
22	Степановское	Раменский р-н, с. Степановское,41	1964	КВА-0,25	водогрейный	2	1997	0,43	0,42	0,2500	0,2218	0,0000	0,0000	0,0282			Диз.топливо		290	95-70°С
23	с.Никитское	Раменский р-н, с. Никитское	1969	КВА-0,5 КВА-0,5	водогрейный водогрейный	1 1	2000 2008	0,86	0,834	0,2700	0,2393	0,0000	0,0000	0,0307			Диз.топливо		1055	95-70°С
24	Денежниково пос.	Раменский р-н, пос. Денежниково	1997	Prextherm RSW 820	водогрейный	3	2014	2,12	2,053	1,3700	1,1972	0,0000	0,0000	0,1728	611,574	605,393	газ		1413	95-70°С
25	Брито	Раменский р-н, д. Брито	1955	ЗИО-60	водогрейный	2	1989	1,7	1,65	0,1500	0,1296	0,0000	0,0000	0,0204			Диз.топливо		600	95-70°С
26	Агашино	Раменский р-н, д. Агашино	2003	UTM 50	водогрейный	3	2003	0,13	0,129	0,1300	0,1300	0,0000	0,0000	0,0000	53,701	48,457	газ		170	95-70°С
	Всего					84		231,96	147,643	77,7700	47,9204	1,2720	19,7500	8,8276	32 437,106	31 927,079	газ - 22 диз.топл. - 4	5	75517,8	
					водогр. пар.	80 4														

Главный инженер АО "Раменская теплосеть"

А.В. Романов

Техническая характеристика систем теплоснабжения Гжельской теплосети АО "Раменская теплосеть"

№ пп	Наименование котельной	Адрес котельной	год ввода в эксплуатацию котельной	Марка котлов	Тип котлов	Кол-во котлов, шт.	Год ввода в эксплуатацию котлов	Проектная мощность котельной	Располагаемая мощность котельной	Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч					Договорный объем газа (ООО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА") тыс.м3/год	Расчетный объем расхода газа на присоединенную нагрузку с учетом плановой температуры тыс.м3/год	Топливо основное/резервное	кол-во ЦТП шт.	Протяженность тепловых сетей в 2-х тр. исч. м	Температ. график,
						шт.		Гкал/ч	Гкал/ч	Всего	Qотопл	Qвент	Qгвс	Qпот						
Гжельская теплосеть																				
1	Электроизолятор	Раменский р-н, п. Электроизолятор	1995	КВА-2,5	водогрейный	5	1995/1999	15,12	14,67	7,7600	4,4100	0,0000	2,3647	0,9853	3 085,540	2 878,19	газ		4921	95-70°С
2	ГЗСМ	Раменский р-н, п. ГЗСМ	1982	НР-18	водогрейный	5	2000/2002	4,5	4,37	3,1300	2,2404	0,0000	0,5956	0,2940	1 313,980	1 374,68	газ		2218	95-70°С
3	КФЗ	Раменский р-н, пос. Кузав.фарфор.зав.	2000	КВА-2,5	водогрейный	3	2000/2013	6,45	6,26	2,7100	1,7130	0,0000	0,7502	0,2468	1 022,360	1 000,59	газ		2540	95-70°С
4	Игумново	Раменский р-н, с.Игумново	2003	КВА-1,6	водогрейный	3	2003	4,11	3,99	2,0400	1,5300	0,0000	0,2770	0,2330	834,831 27,02	850,06	газ		1086	95-70°С
5	ЗАО Гжельское (Совхоз)	Раменский р-н, с. Речницы	1980	ДКВР-4/13	водогрейный	3	1980	7,86	7,63	4,4200	2,9712	0,0000	0,8568	0,5920	1 943,378	1 784,72	газ	1	5270	95-70°С
6	Антоново	Раменский р-н, д. Антоново	1974	КВА-0,5	водогрейный	3	1998	1,3	1,26	1,2600	0,9800	0,0000	0,1885	0,0915	369,656	361,02	газ		644	95-70°С
7	Больница	Раменский р-н, с. Речницы	1964	НР-18	водогрейный	2	2001	1,6	1,55	0,6800	0,4570	0,0230	0,1345	0,0655	282,510	291,36	газ		929	95-70°С
8	ГХПК	Раменский р-н, п. Электроизолятор	1990	НР-18 ТГ-3-95	водогрейный	1 3	1995 1985/2002	9,77	9,5	7,3400	5,2270	0,0340	1,6800	0,3990	2 493,795	2 555,15	газ		3310	95-70°С
9	РФЗ	Раменский р-н, пос. Речниц. фарф.зав.	1999	КВСа-1,6	водогрейный	3	1999	4,2	4,08	1,8600	1,3500	0,0000	0,3975	0,1125	800,914	730,45	газ		1979	95-70°С
10	Гжель	Раменский р-н, с.Гжель, ул.Новая	1998	ЗИО-60	водогрейный	2	1998	1,8	1,75	0,9000	0,6940	0,0000	0,0840	0,1220	337,168	331,60	газ		1016	95-70°С
11	Захарово	Раменский р-н, д. Захарово	1991	Братск-1Г	водогрейный	5	1991	4,3	4,17	0,9100	0,5100	0,0000	0,2770	0,1230	565,102	538,39	газ		1507	95-70°С
12	ГКЗ	Раменский р-н, пос. Гж. кирпичного зав.	2010	ЭТС-В2500	водогрейный	4	2010	8,6	8,34	4,6000	3,0588	0,0000	1,2542	0,2870	1 757,788	1 970,07	газ		6027	95-70°С
13	Художника,1А	Раменский р-н, с. Речницы, ул. Художника,1А	2014	ICI REX 12	водогрейный	2	2014	0,220	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000			диз.топл.			95-70°С
14	с.Гжель, ул. Центральная,1 ("Ростелеком")	Раменский р-н, с. Гжель, ул. Центральная,д.1	1976	Факел-1Г	водогрейный	4	1997	3,44	3,34	1,3800	1,0013	0,0651	0,1943	0,1193	650,855	528,42	газ		1545	95-70°С
	Всего					50		73,270	70,912	38,9900	26,1427	0,1221	9,0543	3,6709	15 484,897	15 194,70	газ -13	1	32992,0	
					водогр.	50											газ -13			
					пар.	0											диз.топ-1			

Главный инженер АО "Раменская теплосеть"

А.В. Романов